



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

по Удмуртской Республике

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.

Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений

обязательных требований

от 17.04.2025г. № 1714

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №263" (сокращенное наименование – МБДОУ №263)

ИНН 1834300807, ОГРН 1021801585354

Адрес места нахождения юридического лица: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. им. Барышникова, д.65

Адрес места осуществления деятельности: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. им. Барышникова, д.65

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты поверхности пола в следующих помещениях детского сада:

- на пищеблоке под раковинами для мытья рук и овощей поверхность пола неровная, с дефектами в виде отслоения и отхождения покрытия (покраски), наблюдаются дефекты плитки в виде трещин и сколов
- на пищеблоке пол под моечными ваннами на стыке со стенами имеет неровную поверхность, дефекты в виде множественных отслоений покраски
- в овощном цехе покрытие пола неровное, имеются дефекты в виде трещин и сколов плит, покрытый краской бетонный пол имеет выбоины, отверстия, трещины, в которых наблюдается скопление воды и грязи, также наблюдается отслоение покраски с поверхности бетонного пола
- в туалетных помещениях групп «Речечветик», «Звуковички», «Слоговички» бетонный пол под душевыми поддонами не имеет отделочного покрытия, поверхность неровная,

шероховатая, такое покрытие не позволяет проведение влажной уборки и дезинфекции, наблюдается скопление пыли и грязи

- в туалетном помещении для мальчиков группы «Звуковички» поверхность пола рядом с унитазами неровная, с дефектами в виде отслоение покраски
- в туалетном помещении группы «Слоговички» пол под умывальными раковинами неровный, с дефектами, с множественным отслоением покраски
- в туалетном помещении группы «АБВГД-ка» в умывальной зоне поверхность пола с дефектами в виде отслоения покраски
- в приемной группы «АБВГД-ка» пол (линолеум) с дефектами в виде изношенности – наблюдается нарушение целостности, отверстия.

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты стен и потолков в следующих помещениях:

- на лестничном пролете, где располагаются групповые ячейки групп «Букварята» и «Звуковички», потолок и стены имеют следы протекания кровли, дефекты покрытия
- в спальном помещении группы «Букварята», в музыкальном зале, в игровой комнате и спальне группы «Любознайки» на потолке имеются следы протекания кровли, дефекты покрытия
- в спортивном зале и в ИЗО-студии на потолке и стене имеются следы протекания кровли, дефекты покрытия
- в складском помещении для хранения сыпучих стена имеет дефекты в виде отслоения, отхождения и разрушения покрытия
- в складском помещении для хранения овощей стена и потолок имеют дефекты отслоения покрытия.

В нарушение п. 2.4.11, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 в туалетных помещениях всех 6 групп поверхность душевых поддонов по краям на стыке со стеной покрыта шпаклевкой, поверхность неровная, шероховатая и затрудняет проведение ежедневного обеззараживания и влажной обработки.

На основании изложенного и руководствуясь п.13 ст.52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт поверхности пола в следующих помещениях детского сада:

- на пищеблоке ремонт пола под раковинами для мытья рук и овощей
- на пищеблоке ремонт пола под моечными ваннами на стыке со стенами
- ремонт пола в овощном цехе, устранить дефекты
- ремонт пола под душевыми поддонами в туалетных помещениях групп «Речесветик», «Звуковички», «Слоговички»
- ремонт пола рядом с унитазами в туалетном помещении для мальчиков группы «Звуковички»
- ремонт пола под умывальными раковинами в туалетном помещении группы «Слоговички»
- ремонт пола в умывальной зоне в туалетном помещении группы «АБВГД-ка»
- ремонт пола в приемной группы «АБВГД-ка»

Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.

2) В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт поверхности стен и потолков в следующих помещениях:

- выполнить ремонт потолка и стены, устранить следы протекания кровли, дефекты покрытия на лестничном пролете, где располагаются групповые ячейки групп «Букварята» и «Звуковички»

- выполнить ремонт потолка, устранить следы протекания кровли, дефекты покрытия в спальном помещении группы «Букварята», в музыкальном зале, в игровой комнате и спальне группы «Любознайки»
 - выполнить ремонт потолка и стены, устранить следы протекания кровли, дефекты покрытия в спортивном зале и в ИЗО-студии
 - выполнить ремонт стены в складском помещении для хранения сыпучих
 - выполнить ремонт потолка и стены в складском помещении для хранения овощей
- Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.

3) В соответствии п. 2.4.11, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 в туалетных помещениях всех 6 групп выполнить поверхность душевых поддонов по краям на стыке со стеной ровной, гладкой, поддающейся проведению влажной обработки и ежедневного обеззараживания. Срок устранения нарушений до 01.09.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ №263, юридический адрес: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. им. Барышникова, д.65
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 503 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



К.Н. Зорина

С предписанием ознакомлен(а) «17» апреля 2025г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)